

YVA-kuulutus

Hillonevan tuulivoimahanke (Saarijärvi, Multia, Ähtäri, Soini ja Karstula)

Myrsky Energia Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostuksen). Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima arviointi hankkeen ympäristövaikutuksista.

Hankkeen kuvaus

Hanke sijoittuu Saarijärven kaupungin länsiosassa, noin 22 km Saarijärven keskustasta länteen. Hankkeen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat lisäksi Multian, Ähtärin, Soinin ja Karstulan alueille.

Noin 3 200 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 24 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho 6–10 MW ja kokonaisteho enintään 240 MW. Hanke liitetään valtakunnan verkkoon 9-24 kilometrin pituisella voimajohdolla. Kaikki sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat osittain jo olemassa olevan voimajohdon yhteyteen.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 24 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.

VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 17 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.

Sähkönsiirto

SVE1: Hanke liitetään valtakunnan verkkoon tuulivoima-alueelta Alajärvi-Petäjävesi 110 kV voimajohdon varrelle rakennettavalle sähköasemalle. Noin 24 km, josta 18 km sijoittuu Alajärvi-Petäjävesi 100 kV voimajohdon rinnalle.

SVE2: Hanke liitetään valtakunnan verkkoon tuulivoima-alueelta Alajärvi-Petäjävesi 110 kV voimajohdon varrelle rakennettavalle sähköasemalle. Noin 19 km, josta 10 km sijoittuu Alajärvi-Petäjävesi 100 kV voimajohdon rinnalle.

SVE3: Hanke liitetään valtakunnan verkkoon tuulivoima-alueelta Vihtavuori-Alajärvi 400 kV voimajohdon varrelle rakennettavalle sähköasemalle. Noin 9 km, josta noin 4 km sijoittuu Vihtavuori-Alajärvi 400 kV voimajohdon rinnalle.

Natura-arviointi

Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen Natura-arviointi Maaherransuon (FI0800036, SAC), Aittosuo-Leppäsuu-Uitusharjun (FI0900005, SAC) ja Tervaniemen (FI0900128, SAC) Natura-alueiden osalta.

Kuulutus ja arviointiselostus nähtävillä

Kuulutus pidetään nähtävillä 5.3.2026–4.5.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiselostus julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/hillonevan-tuulivoimahanke-YVA.

YVA-selostukseen voi tutustua tänä aikana myös seuraavissa paikoissa toimipaikkojen aukiolojen puitteissa:

Saarijärven kaupungintalo ja kirjasto (Sivulantie 11 ja 12, Saarijärvi)
Pylkönmäen M-market (Keskustie 26, Pylkönmäki)
Ähtäriin kunnanvirasto (Ostolantie 17, Ähtäri)
Soinin kunnanvirasto (Multiantie 27 A, Soini)
Karstulan kunnanvirasto (Virastotie 4, Karstula)
Multian kunnanvirasto (Multianraitti 3, Multia)

Esittelytilaisuus

Hankkeen ja arviointiselostuksen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 15.4.2026 kello 17.00–19.00 Pylkönmäen koululla (Rahikaisentie 5, 43440 Pylkönmäki). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 15.4.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/25389/2026.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/hillonevan-tuulivoimahanke-YVA.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Annmarie Kallström, Myrsky Energia Oy, p. 050 360 1983,
annmarie@myrsky.fi

YVA-konsultti: Helena Railo, WSP Finland Oy, p. 020 786 411, helen.a.railo@wsp.com

Yhteysviranomainen: Jaana Tuppurainen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 029 525 5388,
jaana.tuppurainen@lvv.fi

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 5.3.2026.

Jyväskylä 26.2.2026

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV
Puhelinvaihte: 0295 254 000
kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi